

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

für Wärme im Versorgungsgebiet Bergkirchen

der Fernwärme Bergkirchen GmbH (fwb)
Johann-Michael-Fischer-Str. 1, 85232 Bergkirchen

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des genannten Betreibers
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

	Deckungs- anteil DA	Pflichtanteil PA	Erfüllungs- grad EG
Anteil hocheffiziente KWK (AHKW Geiselbullach)	0,543	0,50	1,573
Anteil hocheffiziente KWK (BHKW)	0,017	0,50	0,034
Anteil erneuerbare Energien Biomasse	0,440	0,50	0,879
Anteil fossiles Heizöl	0,000		

Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}

2,486

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Wärme sind erfüllt?

JA

Der regenerative Anteil der Wärmeerzeugung liegt bei

0,44

Datenbasis: Betriebsdaten der Jahre 2018 - 2020,
Planung Stand 03/2021

gültig bis: 15.10.2028

ausgestellt am: 15.10.2021

von: Prof. Dr. Peter Loose



Peter Loose
Prof. Dr. rer. nat.
AGFW FW 609-008

Prof. Dr. rer. nat. Peter Loose

INGENIEURBÜRO PROF. DR. LOOSE GMBH
Gebäude- und Energietechnik - Fernwärme
Oranienstr. 37 - D 10999 Berlin - Tel. +49 30 615 90 01
Mobil +49 15 25 18 29 441
www.ib-loose.de